



24 消第 510 号
平成 24 年 8 月 6 日

愛媛県高圧ガス保安協会長 様

愛媛県県民環境部長



工事・点検時等の非定常作業における事故防止について(通知)

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より石油コンビナート等特定事業所における保安の確保のために御協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、6月末、県内の石油コンビナート等特定事業所において、定期修理作業中、協力会社の作業ミスにより、可燃性ガスが内在した配管のバルブを誤って取り外したため、火災事故が発生し、作業員が負傷しました。幸い大きな事故には至りませんでした。工事・点検時等の非定常作業時には、通常運転時の定常作業よりも、不具合事象の発生する確率も高まります。

つきましては、石油コンビナート特定事業所に対して、工事・点検時等の非定常作業における、事故防止に努めるとともに、協力会社も一丸となって安全作業に取り組み保安の確保に万全を期すよう要請していますので、お知らせします。

担当

愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課
保安係 浮田、筒井、二神

TEL: 089-912-2320(係直通)

FAX: 089-941-0119

e-mail: ukita-youichi@pref. ehime. jp

tsutsui-hirohiko@pref. ehime. jp

futagami-shin@pref. ehime. jp



24 消第 510 号
平成 24 年 8 月 6 日

《特定事業所名》 様

愛媛県県民環境部長

工事・点検時等の非定常作業における事故防止について(要請)

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より石油コンビナート等特定事業所における保安の確保のために御協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、6月末、県内の石油コンビナート等特定事業所において、定期修理作業中、協力会社の作業ミスにより、可燃性ガスが内在した配管のバルブを誤って取り外したため、火災事故が発生し、作業員が負傷しました。幸い大きな事故には至りませんでした。工事・点検時等の非定常作業時には、通常運転時の定常作業よりも、不具合事象の発生する確率も高まります。

つきましては、工事・点検時等の非定常作業における、事故防止に努めるとともに、協力会社も一丸となって安全作業に取り組むなど、保安の確保に万全を期していただきますようお願いいたします。

担当

愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課
保安係 浮田、筒井、二神

TEL: 089-912-2320(係直通)

FAX: 089-941-0119

e-mail: ukita-youichi@pref. ehime. jp

tsutsui-hirohiko@pref. ehime. jp

futagami-shin@pref. ehime. jp

石油コンビナート特定事業所

事業所	
住友化学(株)愛媛工場	新居浜地区
	大江地区
	菊本地区
住友共同電力(株)新居浜西火力発電所	
住友共同電力(株)新居浜東火力発電所	
住友金属鉱山(株)別子事業所	
日本エイアンドエル(株)愛媛工場	
(株)住共クリーンセンター	
波方ターミナル(株)	
菊間国家石油備蓄基地 (日本地下石油備蓄基地(株)菊間事業所)	
コスモ松山石油(株)松山工場	
帝人(株)松山事業所	北地区
	南地区
ダイソー(株)松山工場	
エナジー・ワン(株)	
四国ガス(株)松山工場	