

24消第693-1号
平成24年11月30日

愛媛県高圧ガス保安協会長
愛媛県高圧ガス地域防災協議会長
愛媛県冷凍設備保安協会長
社団法人愛媛県エルピーガス協会長
一般社団法人愛媛県冷凍空調設備工業会長

様

愛媛県県民環境部長



平成24年度危険物運搬車両の指導取締り結果について

高圧ガスの保安の確保につきましては、平素から格別の御協力を頂き厚く御礼申し上げます。

さて、県では、車両による高圧ガスの移動時における安全を確保するため、愛媛県警察本部と合同で危険物運搬車両の指導取締りを実施しており、今年11月の取締りにおいては、別添のとおり高圧ガス関係の点検車両10台のうち3台(30%)が基準不適合という結果でした。

今年は、6月と9月にLPガス容器運搬中の事故が相次いで発生しており、この憂慮すべき状況を踏まえ、平成24年10月18日付け24消第717号において、高圧ガス移動時の事故防止対策の徹底を求める要請文書を発出したところですが、今回の指導取締りでの違反割合は、例年と同水準であり(平成21年度:29%、平成22年度:42%、平成23年度:33%)、改善傾向が見られない現状です。

つきましては、このような状況を踏まえ、貴会員に対して、高圧ガス保安法第23条の移動の基準を再確認し、法令遵守を徹底するように改めて指導していただくようお願いいたします。

担当

愛媛県県民環境部防災局

消防防災安全課 保安係 二神

TEL: 089-912-2320



危険物（高圧ガス関係）運搬車両取締り結果表

1. 点検車両台数及び違反車両台数

平成24年11月実施

実施場所	実施日 月/日	タンクローリー		バラ積み		計	
		点検台数	違反台数	点検台数	違反台数	点検台数	違反台数
今治市菊間町	11/13	1	0	0	0	1	0
西条市丹原町	11/21	3	0	1	0	4	0
新居浜市大生院	11/22	0	0	1	0	1	0
四国中央市川之江町	中止	—	—	—	—	—	—
伊予市大平	11/7	0	0	1	1	1	1
松山市末町	11/8	0	0	0	0	0	0
久万高原町大川	中止	—	—	—	—	—	—
八幡浜市保内町	11/13	0	0	2	1	2	1
内子町五十崎	11/14	0	0	1	1	1	1
西予市宇和町	11/16	0	0	0	0	0	0
宇和島市津島町	中止	—	—	—	—	—	—
計		4	0	6	3	10	3

違反割合 0.0% 違反割合 50.0% 違反割合 30.0%

(注) 1台について2以上の違反事項がある場合にも、1台として記入

2. 違反車両に対する措置状況

措置内容	タンクローリー 台数	バラ積み 台数	計 台数
口頭注意（現場改善）	0（ ）	1（ ）	1（ 0 ）
口頭注意（出頭改善）	0（ ）	2（ ）	2（ 0 ）
文書警告	0（ ）	0（ ）	0（ 0 ）
告発又は検挙	0（ ）	0（ ）	0（ 0 ）
計	0（ 0 ）	3（ 0 ）	3（ 0 ）

(注) 2以上の措置がある場合には、措置内容の重い方に記入
始末書を徴収した場合には、（ ）にその件数を記入

3. 違反車両の違反事項件数

①容器固定車両 (ローリー)

検 査 項 目	件 数
警戒標	
高さ検知棒	
バルブ等の開閉状態等の明示	
移動開始終了時点検	
バルブ又は容器と後バンパとの距離	
操作箱の設置	
操作箱と後バンパとの距離	
附属品損傷防止	
温度測定装置	
イエロー・カード	
資材工具等携帯	
消火器	
毒性ガス保護具等携帯	
荷送人連絡措置 (イエロー・カード)	
対応組織応援措置	
災害拡大防止措置 (イエロー・カード)	
移動監視者搭乗	
監視者書面携帯	
運転者2名乗務	
容器再検査	
ガス名表示	
積載ガス	
充てん量	
計	0

②容器積載車両 (バラ積み)

検 査 項 目	件 数
警戒標	
転落転倒等防止措置	
バルブ損傷防止等	
積載方法	1
危険物混載禁止	
塩素との混載禁止	
イエロー・カード	1
消火器	1
資材工具等携帯	1
バルブ相互向禁止	
毒性ガスの木枠パッキン	
毒性ガス保護具等携帯	
除害の措置	
荷送人連絡措置 (イエロー・カード)	
対応組織応援措置	
災害拡大防止措置 (イエロー・カード)	
移動監視者搭乗	
監視者書面携帯	
運転者2名乗務	
容器表示	
容器塗色	
計	4